



## Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. (0-22) 853-34-27  
fax (0-22) 847-23-11  
e-mail: [fire@itb.pl](mailto:fire@itb.pl)

## KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji

### NP-1213.2/07/TG

- Zlecniodawca:** IZOPANEL Sp. z o.o.  
ul. Budowlanych 36  
80-298 Gdańsk
- Nr umowy:** NP-1213/A/2007/TG
- Przedmiot klasyfikacji:** Ściana zewnętrzna z płyt warstwowych o nazwie handlowej **IZOPANEL S** produkcji firmy IZOPANEL Sp. z o.o. Szerokość modułarna płyt 1200 mm i grubości: 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm lub 250 mm. Okładziny zewnętrzne wykonane z lekko profilowanej blachy stalowej o grubości 0,50 mm do 0,55 mm. Okładziny obustronnie ocynkowane i zabezpieczone powłoką ochronną z lakieru poliestrowego lub plastisolu lub PVDF lub PURAL o gramaturze do 200 g/m<sup>2</sup>. Rdzeń ze styropianu EPS 70 lub EPS 80, klasy co najmniej E wg PN-EN 13501-1, samogasnący. Rdzeń z okładzinami połączony za pomocą kleju poliuretanowego.
- Ściana badana od strony elewacji.
- Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób klasyfikuje się jako **nierozprzestrzeniający ognia** przy działaniu ognia od strony elewacji
- Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Raporty z badań nr: LPK-1213.1/11-92/07 i LPK-1213.2/11-93/07.
- Termin ważności:** 30.01.2011
- Załączniki:** Załącznik nr 1: Rysunek płyt warstwowych ściennych IZOPANEL S.
- Data:** 30.01.2008
- Opracowanie:** inż. Tomasz Gwiżdż

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych

Z upoważnienia Kierownika Pracowni  
Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych

*mgr inż. Bartłomiej Pałys*


*Gwiżdż*

*Miroslaw Kosiorek*

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zlecniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KLASYFIKACJI OGNIOWEJ  
NP-1213.2/07/TG

Rysunek płyt warstwowych ściennych IZOPANEL S



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH  
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. 022/ 848-23-07, 843-14-71  
fax 022/ 847-23-11

*Spółka*



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
**ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH**  
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. 022/ 848-29-07, 843-14-71  
fax 022/ 847-28-11

*Gudź*